



COMUNE DI NAPOLI

Direzione Centrale

Infrastrutture, LL.PP. e Mobilità

Servizio Ciclo Integrato delle Acque

Ministero dell'Ambiente

e della Tutela del Territorio e del Mare

DIREZIONE GENERALE PER LE VALUTAZIONI AMBIENTALI

E LE AUTORIZZAZIONI AMBIENTALI

c.a. Arch. Carmela Bilanzone

[bilanzone.carmela@minambiente.it](mailto:bilanzone.carmela@minambiente.it)



Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare - D.G. Valutazioni e Autorizzazioni Ambientali

E.prot DVA - 2015 - 0022900 del 11/09/2015

COMUNE DI NAPOLI

Prot. 2015. 0689165 09/09/2015 18,40

Mitt.: Ciclo Integrato delle acque DCAN4059

Ans.: Direzione Centrale Ambiente, Tutela del Territorio e del Mare

Fascicolo : 2015.006.089.005.10



Oggetto: [ID\_VIP: 3014] Istanza di valutazione di impatto ambientale ai sensi del D.lgs 152/2006 e ss.mm.ii. relativa al progetto di realizzazione di un impianto geotermico pilota nell'area del Permesos di Ricerca "Scarfoglio" nel Comune di Pozzuoli (NA). Proponente società Geoelectric S.r.l. - parere di competenza

Con riferimento alla procedura in oggetto, per quanto di competenza di questo servizio, si rappresenta ciò che segue.

Dall'esame degli elaborati progettuali disponibili sul sito [www.va.minambiente.it](http://www.va.minambiente.it) si evince la futura realizzazione di un elettrodotto in cavo interrato lungo Via Scarfoglio e via Agnano agli Astroni, nel territorio del Comune di Napoli.

Lungo entrambe le strade in questione sono presenti linee fognarie ubicate all'incirca ai margini della carreggiata stradale dunque si richiede che l'andamento plano-altimetrico del realizzando elettrodotto tenga conto dell'eventuale interferenza con il sistema fognario ivi presente.

Ciò posto, ferma restando la disponibilità a fornire le ulteriori informazioni che si rendessero necessarie, si allega alla presente lo stralcio planimetrico con l'indicazione del sistema fognario attualmente presente nell'area di intervento.

Il funzionario tecnico  
Ing. Roberta CATAPANO

Il dirigente  
Arch. Salvatore IERVOLINO





## Pec Direzione

---

**Da:** Servizio Ciclo Integrato delle Acque <ciclo.acque@pec.comune.napoli.it>  
**Inviato:** giovedì 10 settembre 2015 16:29  
**A:** DGSalvaguardia.Ambientale@PEC.minambiente.it  
**Oggetto:** Fwd: [ID\_VIP: 3014] -Trasmisione nota PG/2015/689165 e allegato  
**Allegati:** nota PG\_2015\_689165.pdf; allegato nota PG\_2015\_689165.pdf

----- Messaggio Inoltrato -----

**Oggetto:**[ID\_VIP: 3014] -Trasmisione nota PG/2015/689165 e allegato

**Data:** Thu, 10 Sep 2015 16:19:48 +0200

**Mittente:**Servizio Ciclo Integrato delle Acque <[ciclo.acque@pec.comune.napoli.it](mailto:ciclo.acque@pec.comune.napoli.it)>

**A:**[bilanzone.carmela@minambiente.it](mailto:bilanzone.carmela@minambiente.it)

Con la presente si trasmette quanto indicato in oggetto.  
Cordiali saluti.



Questa e-mail è priva di virus e malware perché è attiva la protezione [avast! Antivirus](#).