



*Ministero dell' Ambiente
e della Tutela del Territorio e del Mare*

DIREZIONE GENERALE PER LE VALUTAZIONI
E LE AUTORIZZAZIONI AMBIENTALI

IL DIRETTORE GENERALE

Indirizzi in allegato

Pratica N.:

Ref. Mittente:

Oggetto: [ID_VIP: 3074] – Progetto Centrale Termoelettrica di Torrevaldaliga nord - Verifica di assoggettabilità ai sensi dell'art. 20 del D.Lgs. 152/2006 e ss.mm.ii. - Progetto delle modifiche gestionali al sistema di approvvigionamento del calcare. Richiesta integrazioni.

Con riferimento al procedimento di verifica di assoggettabilità in oggetto indicato, la Commissione Tecnica di Verifica dell'Impatto Ambientale VIA/VAS ha comunicato, con nota prot. CTVA-0000813 del 04/03/2016, acquisita al prot. DVA-0006165 del 04/03/2016 che si allega, la necessità di acquisire integrazioni ai fini del corretto espletamento delle attività istruttorie.

Pertanto nel chiedere a codesta Società di voler provvedere a fornire la documentazione integrativa, si comunica che la stessa dovrà pervenire entro 30 giorni naturali e consecutivi, che decorrono dalla data di protocollo della richiesta da parte di questa Amministrazione, come stabilito dal D.Lgs. 152/2006 e ss.mm.ii..

Si precisa che, qualora il termine indicato per la presentazione delle integrazioni decorra senza esito, la Commissione Tecnica di Verifica dell'Impatto Ambientale VIA/VAS concluderà l'istruttoria sulla base della documentazione agli atti.

Qualora necessario, prima della scadenza del termine, codesta Società potrà inoltrare richiesta motivata di proroga, che potrà essere valutata in merito al rilascio da questa Amministrazione.

Ufficio Mittente: Sistemi di Valutazione Ambientale - Sezione Impianti Industriali
Funzionario responsabile: arch. Carmela Bilanzone tel. 06.57225935
DVA-D2-A-FM-2016-0037

Le integrazioni (n. 1 copia in formato cartaceo e n. 3 copie su supporto informatico) dovranno essere trasmesse alla Direzione Generale per le Valutazioni e le Autorizzazioni Ambientali, via Cristoforo Colombo, 44 0147 Roma.

Si precisa che le copie su supporto informatico dovranno essere predisposte secondo le Specifiche Tecniche definite dal Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare, disponibili sul sito internet www.va.minambiente.it nella sezione "Dati e Strumenti", "Specifiche Tecniche e Linee Guida".

Copia della documentazione richiesta dovrà essere inoltrata a tutte le Amministrazioni competenti per il procedimento di verifica di assoggettabilità.

Si chiede ai soggetti in indirizzo di riportare nell'intestazione di eventuali note alla Direzione Generale scrivente il codice identificativo del procedimento amministrativo [ID_VIP: 3074].

Renato Grimaldi



Allegato: nota acquisita al prot. DVA-00061.65 del 04/03/2016

Elenco indirizzi

Soc. Enel Produzione S.p.A.
Divisione Generazione ed Energy
Management
Area Tecnica Sviluppo ed Assistenza
Impianto
enelproduzione@pec.enel.it

e p.c. Ministero dei Beni e delle Attività
Culturali e del Turismo
Direzione Generale Belle Arti e
Paesaggio
Servizio III
mbac-dg-beap@mailcert.beniculturali.it

Regione Lazio
Direzione Regionale Ambiente
infrastrutture@regione.lazio.legalmail.it

Città Metropolitana di Roma
Dipartimento IV
protocollo@pec.cittametropolitanaroma.gov.it

Comune di Civitavecchia
comune.civitavecchia@legalmail.it

Ministero dello Sviluppo Economico
Direzione Generale per il mercato
elettrico, le rinnovabili e l'efficienza
energetica, il nucleare
Div. III – Produzione Elettrica
dgmereen.dg@pec.mise.gov.it

Presidente della Commissione Tecnica
di verifica dell'Impatto Ambientale
VIA/VAS
ctva@pec.minambiente.it



*Ministero dell' Ambiente
e della Tutela del Territorio
e del Mare*

COMMISSIONE TECNICA DI VERIFICA DELL'IMPATTO
AMBIENTALE - VIA E VAS

IL PRESIDENTE

MINISTERO DELL'AMBIENTE E DELLA TUTELA
DEL TERRITORIO E DEL MARE
Commissione Tecnica per le valutazioni ambientali

REGISTRO UFFICIALE - USCITA
Prot. 0000813/CTVA del 04/03/2016

Direzione Generale per le
Valutazioni e Autorizzazioni Ambientali
dgsalvanguardia.ambientale@pec.minambiente.it

Pratica N.

Ref. Mittente:

**Oggetto: [ID_VIP:3074] Centrale termoelettrica di Civitavecchia Torvaldaliga Nord
Modifiche gestionali al sistema di approvvigionamento del calcare - Proponente:
ENEL S.p.A. - Richiesta di integrazioni**

Con la presente si comunica che, in seguito alle attività di analisi e valutazione della documentazione presentata, il Gruppo Istruttore incaricato ritiene necessario acquisire, per il prosieguo dell'istruttoria, le integrazioni di seguito indicate:

scenario di progetto: nel SPA viene indicato il numero di viaggi terrestri necessari a coprire il fabbisogno del carico di un singolo trasporto via nave (6.700 t), sulla base del quale sono state effettuate le valutazioni nello scenario di progetto. Considerato che i volumi annui dichiarati di approvvigionamento sono pari a 150.000 tonnellate, si chiede di riferirsi a tale scenario per gli approfondimenti di seguito elencati;

cave di prestito: nel SPA vengono genericamente individuate cave di prestito nell'ambito di un raggio di 200 km dalla CTE. Si chiede l'identificazione delle cave di prestito individuate dal Proponente per l'approvvigionamento, per le quali dovranno essere indicate la sede, la denominazione, la disponibilità del materiale per almeno un periodo di anni cinque e le relative autorizzazioni e scadenze;

viabilità: Per la valutazione di eventuali criticità sulla componente, il Proponente dovrà preventivamente considerare, ai fini delle valutazioni ambientali, i tracciati dei mezzi sulle diverse infrastrutture viarie per le cave di prestito individuate e le ripercussioni sulla rete viaria;

Atmosfera e clima acustico: In conseguenza del fatto che dovranno essere forniti i tracciati per l'approvvigionamento del calcare, si chiede di riproporre le modellazioni sulle componenti atmosfera e clima acustico, tenendo conto degli ambiti critici attraversati, G.R.A. di Roma, via Aurelia, ecc., elencati dal Proponente, e degli ambiti scaturiti dalla indicazione puntuale dei


Ufficio Mittente: MATT-CTVA-US-00
CTVA-US-00_2016-0010.DOC

tracciati, quali i Comuni attraversati, le aree protette, ecc. Tali modellazioni dovranno necessariamente tenere conto delle classificazioni esistenti, dei contributi di immissione e di eventuali limitazioni. Qualora sui tracciati più critici in ambito comunale urbano, non siano disponibili dati, recenti e rilevati da centraline, per le componenti indicate, si dovrà provvedere al rilevamento diretto tramite apposite centraline, con campionamenti significativi, sotto il controllo di Arpa Lazio. Le modellazioni dovranno considerare tra gli inquinanti anche il particolato fine PM 2.5.

MODALITÀ E TEMPI DI CONSEGNA

Il termine a disposizione del Proponente per fornire le integrazioni richieste è fissato in 30 (trenta) giorni naturali e consecutivi con decorrenza dalla data di protocollo della richiesta da parte di codesta Amministrazione.

IL PRESIDENTE


(Ing. Guido Monteforte Specchi)