

Richiesta N°32

| Scheda/Allegato | Tipologia di informazione | Assente/parziale /da approfondire | Commenti |
|---|---------------------------|-----------------------------------|---|
| Scheda B - Dati e notizie sull'impianto attuale All. B.18 - Relazione tecnica dei processi produttivi | Altri punti di emissione | Da approfondire | Si richiede di riportare una descrizione dei punti di emissione indicati nell'allegato B.20.B, della tipologia e quantità delle emissioni da tali punti e del contributo di tali punti alle emissioni totali di impianto. Nel caso di emissioni discontinue si richiede di riportare la periodicità e durata di tali emissioni. |

DOMANDA DI AUTORIZZAZIONE INTEGRATA AMBIENTALE

Documentazione integrativa di cui alle richieste del ministero ambiente protocollo DSA-2008-0021421 del 01/08/2008

Il presente documento è costituito da n° 2 pagine progressivamente numerate e da n° 1 allegato.

Emissione: 01
Data: Settembre 2008
Doc. n° 7-AIA-25198
Commessa: 25198
File: 25198_E01_32a.doc



EMISSIONI POCO SIGNIFICATIVE AI SENSI DEL D.Lgs. 152/06

| Tipo di impianto | Sigla punto | Tipo di apparecchiatura | Combustibile utilizzato | Potenza termica (kW) | Limiti D.Lgs.152/06 (kW) | Coordinate metriche Gauss-Boaga | |
|--------------------------------|---------------|-------------------------|-------------------------|----------------------|--------------------------|---------------------------------|-----------|
| | | | | | | Lon. E | Lat. N |
| <i>Caldaia bitumi 1</i> | W 1602 | caldaia | metano | 1163 | 3000 | 1 643 279 | 5 000 929 |
| <i>Caldaia bitumi 2</i> | W 1603 | caldaia | metano | 930 | 3000 | 1 643 242 | 5 000 905 |
| <i>Caldaia bitumi 3</i> | GB 50 | caldaia | metano | 470 | 3000 | 1 643 093 | 5 001 130 |
| <i>Caldaia bitumi 4</i> | OMV1500 | caldaia | metano | 1744 | 3000 | 1 643 115 | 5 000 743 |
| <i>Caldaia uffici DN</i> | - | caldaia | gasolio | 115 | 1000 | 1 643 740 | 5 001 496 |
| <i>Caldaie Batec</i> | - | caldaia | gasolio | 690 | 1000 | 1 643 928 | 5 001 550 |
| <i>Generatore (*)</i> | PC 5 | generatore | gasolio | 1300 | 1000 | 1 643 371 | 5 001 167 |
| <i>Pompe antincendio (*)</i> | MP 2503/4/5/6 | pompe | gasolio | 1300 | 1000 | 1 643 358 | 5 001 295 |
| <i>Generatore di emergenza</i> | DA 3 | generatore | gasolio | 100 | 1000 | 1 642 885 | 5 001 063 |

(*) utilizzo in caso di emergenza

Si riporta in allegato alla presente la planimetria (rif All B.20.B) con indicato i punti di emissione poco significativi.

IES S.p.A.

Raffineria di Mantova

DOMANDA DI AUTORIZZAZIONE INTEGRATA AMBIENTALE

**Documentazione integrativa di cui alle richieste del ministero
ambiente protocollo DSA-0021421 del 01/08/2008**



Richiesta N° 32

Allegato 1

Planimetria con indicato i punti di emissione