



Ministero dell' Ambiente
e della Tutela del Territorio e del Mare
Direzione Generale per le Valutazioni Ambientali



Ministero dell' Ambiente e della Tutela del Territorio e
del Mare - Direzione Generale Valutazioni Ambientali

U.prot DVA-2010-0023465 del 04/10/2010

Indirizzi in allegato.

Pratica N. DSA-RIS-00 [2009.0159]

Ref. Mittente:

TRASMESSO VIA FAX

(Legge 30 dicembre 1991, n. 412, art. 6, comma 2)

OGGETTO: Modifica dell'Autorizzazione integrata ambientale relativa all'impianto a ciclo combinato ENEL Produzione S.p.A. "G. Ferraris" di Leri - Trino (VC) - Riunione della Conferenza di Servizi del 29 settembre 2010 - Trasmissione verbale

Si trasmette, in allegato, il verbale della riunione del 29 settembre 2010 della Conferenza di Servizi convocata ai fini della modifica dell'autorizzazione integrata ambientale all'impianto di cui all'oggetto.

IL DIRIGENTE EX DIVISIONE VI-RIS
(Dott. Giuseppe Lo Presti)

All.:c.s.

Elenco indirizzi

Al Presidente della Regione Piemonte
Piazza Castello, 165
10123Torino
Fax n. 011 4323848
Gli allegati verranno inviati via posta elettronica
all'indirizzo:
presidenza@regione.piemonte.it
direzioneB10@regione.piemonte.it
salvatore.degiorgio@regione.piemonte.it

Al Presidente della Provincia di Vercelli
Via S. Cristoforo, 7
13100 Vercelli
Fax n. 0161 255072
Gli allegati verranno inviati via posta elettronica
all'indirizzo:
presidenza@provincia.vercelli.it

Al Sindaco del Comune di Trino
Palazzo del Municipio
Corso Cavour, 70
13039 Trino (VC)
Fax n. 0161 806013
Gli allegati verranno inviati via posta elettronica
all'indirizzo:
affarigenerali.trino@reteunitaria.piemonte.it

Al Ministero dell'Interno
Ufficio di Gabinetto
Piazzale del Viminale
00184 Roma
Fax n. 064741717
Dipartimento dei vigili del fuoco, soccorso
pubblico e della difesa civile
Fax n. 06 7187766-06 716362515
Gli allegati verranno inviati via posta elettronica
agli indirizzi:
prev.rischiindustriali@vigilfuoco.it
dc.prevenzionest@vigilfuoco.it

Al Ministero della Salute
Ufficio di Gabinetto - Settore Salute
Via Veneto 56
00187 Roma
Direzione Generale Prevenzione e salute
Fax.: 06 59943278
Gli allegati verranno inviati via posta elettronica
agli indirizzi:
segr.PREV@sanita.it
l.lasala@sanita.it
m.dionisio@sanita.it

Al Ministero dello Sviluppo Economico
Via Molise, 2
00187 Roma
Direzione Generale Energia Nucleare, le Energie
Rinnovabili e l'Efficienza Energetica
Fax n. 06 47053980
Gli allegati verranno inviati via posta elettronica
all'indirizzo:

segreteria.dgenre@sviluppoeconomico.gov.it

All'ISPRA Commissario Straordinario
Via Vitaliano Brancati, 48
00144 Roma
Fax n. 06 50072389
Gli allegati verranno inviati via posta elettronica
all'indirizzo:
massimo.bozzo@apat.it

Al Presidente della Commissione Istruttoria IPPC
c/o ISPRA
Via Curtatone, 3
00185 Roma
Fax n. 06 50074281
Gli allegati verranno inviati via posta elettronica
agli indirizzi:
ticali.dario@apat.it
roberta.nigro@isprambiente.it

Alla Direzione Generale per la Tutela del
Territorio e delle Risorse Idriche
Fax n. 06 57225193
Gli allegati verranno inviati via posta elettronica
all'indirizzo:
minamb.tai@mclink.it

e p.c. ENEL Produzione S.p.A.
Impianto G. Ferraris di Leri Trino
Loc. Leri Cavour
13039 Trino (VC)
Fax. 0161 663155
Gli allegati verranno inviati via posta elettronica
agli indirizzi:
salvatore.casula@enel.it
guido.bellero@enel.it

Esclusivamente inviato via posta elettronica agli
indirizzi:
galeazzo.bruschi@sviluppoeconomico.gov.it
marcello.saralli@sviluppoeconomico.gov.it
adriano.mussinatto@regione.piemonte.it
antonio.voza@ing.pec.eu
liana.derosa@isprambiente.it



UNITAMENTE AGGIUNTI E FORNITO DA N. 14 PAGINE.

IL DIRIGENTE
(Dr. Giuseppe LO PUGLISI)
[Signature]

Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare

Direzione Generale per le Valutazioni Ambientali

OGGETTO: Modifica del decreto di autorizzazione integrata ambientale relativa all'impianto a ciclo combinato ENEL Produzione S.p.A. "G. Ferraris" di Leri - Trino (VC).

**RESOCONTO VERBALE
DELLA CONFERENZA DI SERVIZI del 29 settembre 2010**

Il giorno 29 settembre 2010, alle ore 10.30, presso la sede del Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, in Roma, si è riunita la Conferenza di Servizi convocata con nota prot. n. DVA-2010-0021754 del 15 settembre 2010, ai sensi dell'art. 14 della legge 7 agosto 1990, n. 241, e s.m.i., e dell'art. 5, comma 10 del decreto legislativo 18 febbraio 2005, n. 59, e s.m.i., ai fini della modifica del decreto di autorizzazione integrata ambientale (AIA) n. DSA-DEC-2009-001199 del 25 settembre 2009 per l'esercizio dell'impianto a ciclo combinato ENEL Produzione S.p.A. "G. Ferraris" di Leri - Trino (VC).

Alla riunione partecipano i rappresentanti del Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare (nel seguito Ministero dell'ambiente), del Ministero dello sviluppo economico e della Regione Piemonte, Amministrazioni espressamente indicate dall'art. 5, comma 10, del D.Lgs. n. 59/2005, il rappresentante dell'ISPRA, ai sensi dell'art. 5 comma 11 del D. Lgs. n. 59/2005. Interviene, inoltre, il rappresentante della Commissione istruttoria per l'AIA-IPPC (nel seguito Commissione IPPC) a supporto del Ministero dell'ambiente. Risultano assenti i rappresentanti del Ministero della salute, del Ministero dell'interno, della Provincia di Vercelli e del Comune di Trino (*All. 1*).

Il Presidente apre la riunione richiamando l'istruttoria condotta dalla Commissione IPPC sulla base della richiesta di modifica delle prescrizioni ambientali di cui al decreto di autorizzazione integrata ambientale (AIA) n. DSA-DEC-2009-001199 del 25 settembre 2009 inoltrata dalla Società ENEL Produzione S.p.A. con note prot. Enel-PRO-17/02/2010-0006265 e prot. Enel-PRO-21/05/2010-0020470 (acquisite dal Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare rispettivamente in data 26 febbraio 2010 al prot. n. DVA-2010-0005829 e il 1° giugno 2006 al prot. n. DVA-2010-0014225), nonché il parere istruttorio conclusivo revisionato dalla Commissione IPPC ad esito dell'istruttoria, e reso con nota prot. n. CIPPC-00-2010-0001720 del 1° settembre 2010 (acquisito dal Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare rispettivamente al prot. n. DVA-2010-0021279 dell'8 settembre 2010).

Il Presidente informa la Conferenza che la Provincia di Vercelli, con nota del 27 settembre 2010 prot. 0077671, che si allega al presente verbale, nel comunicare l'impossibilità di partecipare all'odierna seduta, prende atto delle modifiche apportate al parere conclusivo dalla Commissione IPPC ad esito dell'istruttoria condotta e rileva, contestualmente, la necessità di definire un limite di

[Signatures]

emissione per il parametro "ammoniaca (NH₃)" ai due camini della centrale, in relazione alla tecnologia proposta dal gestore per l'abbattimento degli NOx ai fini dell'adeguamento ai limiti prescritti dall'AIA per la "Fase post-adequamento" (All. 2).

Il Presidente sottopone pertanto alla Conferenza, che approva, il seguente O.d.G.:

1. Audizione del gestore;
2. discussione in merito al parere istruttorio reso dalla Commissione IPPC in data 1° settembre 2010, prot. CIPPC-00-2010-0001720, comprensivo del piano di monitoraggio e controllo, e determinazioni in ordine alla modifica dell'autorizzazione integrata ambientale.

Viene quindi invitato ad intervenire il rappresentante della società ENEL Produzione S.p.A., il quale, nel consegnare agli atti della Conferenza il documento del 24 settembre prot. n. Enel-PRO-0038762, ricognitivo delle osservazioni in merito al parere istruttorio conclusivo ed al relativo piano di monitoraggio e controllo, reso dalla Commissione IPPC in data 1° settembre 2010, prot. CIPPC-00-2010-0001720, ne illustra il contenuto (All. 3).

Conclusa l'audizione del rappresentante della Società sopra indicata, questo viene invitato a lasciare la seduta.

Il Presidente apre la discussione invitando i partecipanti ad esprimersi in merito ai due punti dell'o.d.g..

Il rappresentante della Commissione IPPC, in esito alla valutazione tecnica condotta a seguito della richiesta di modifica delle prescrizioni ambientali di cui al decreto di autorizzazione integrata ambientale (AIA) n. DSA-DEC-2009-001199 del 25 settembre 2009, inoltrata dalla Società ENEL Produzione S.p.A. con note prot. Enel-PRO-17/02/2010-0006265 e prot. Enel-PRO-21/05/2010-0020470 (acquisite dal Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare rispettivamente al prot. n. DVA-2010-0005829 del 26 febbraio 2010 e prot. n. DVA-2010-0014225 del 1 giugno 2006), ha ritenuto condivisibile la proposta di modifica avanzata dalla medesima Società. In particolare, con riferimento alle osservazioni in merito al Parere istruttorio conclusivo ed al Piano di monitoraggio e controllo, presentate dal Gestore in sede di Conferenza, rileva quanto segue:

- Per l'osservazione identificata dal punto a), la stessa si ritiene accoglibile;
- Per l'osservazione identificata dal punto b), si precisa che le tempistiche del crono programma relative all'adeguamento riportate nel Parere, sono da intendersi a partire dalla data dell'avvenuto deposito in Gazzetta Ufficiale del provvedimento di modifica dell'AIA;
- Per l'osservazione identificata dal punto c), relativa al Piano di monitoraggio e controllo, la stessa si ritiene accoglibile.

Il rappresentante della Commissione IPPC, inoltre, in riferimento alla richiesta avanzata dalla Provincia di Vercelli, di cui alla soprarichiamata nota del 27 settembre 2010, concorda, altresì, con la definizione di un valore limite di emissione per il parametro "ammoniaca (NH₃)" ai due camini della centrale, in relazione alla tecnologia proposta dal gestore per l'abbattimento degli NOx ai fini dell'adeguamento ai limiti prescritti dall'AIA per la "Fase post-adequamento".

Il rappresentante della Regione Piemonte, in riferimento al valore limite del parametro NOx per la Fase transitoria, di cui alla tabella di pagina 38 del Parere istruttorio conclusivo, ricorda come la Centrale in argomento presenta una modalità di esercizio discontinua, pertanto richiede che nel Parere istruttorio venga precisato che la valutazione di tale parametro debba riferirsi a 48 ore di funzionamento anche se non consecutive, con le modalità di misura per tale parametro riportate nel

Piano di monitoraggio e controllo, esprimendo contestualmente parere favorevole in merito alla modifica al decreto di autorizzazione integrata ambientale (AIA) n. DSA-DEC-2009-001199 del 25 settembre 2009 per l'esercizio dell'impianto a ciclo combinato ENEL Produzione S.p.A. "G. Ferraris" di Leri - Trino (VC).

I rappresentanti del Ministero dello sviluppo economico, esprimono parere favorevole in merito alla modifica al decreto di autorizzazione integrata ambientale (AIA) n. DSA-DEC-2009-001199 del 25 settembre 2009 per l'esercizio dell'impianto a ciclo combinato ENEL Produzione S.p.A. "G. Ferraris" di Leri - Trino (VC), anche alla luce delle modifiche concordate in sede di Conferenza.

Il rappresentante dell'ISPRA, alla luce delle modifiche concordate nell'odierna seduta, nonché delle risultanze di cui alle comunicazioni del 14 aprile 2010, prot. n. 012886 e relativa nota di riscontro del Gestore del 14 maggio 2010, prot. n. Enel-PRO-0019526, si riserva di modificare ed integrare il *Piano di monitoraggio e controllo*.

La Conferenza delibera di:

- a) dare mandato alla Commissione IPPC di aggiornare il Parere istruttorio, con particolare riferimento alla definizione del valore limite di emissione per il parametro "ammoniaca (NH3)" ai due camini della centrale, nonché il relativo Piano di monitoraggio e controllo, alla luce delle modifiche concordate nell'odierna seduta;
- b) esprimersi favorevolmente in merito alla modifica dell'autorizzazione integrata ambientale per l'esercizio dell'impianto a ciclo combinato "G. Ferraris" della Società Enel Produzione S.p.A. sito in Leri - Trino (VC), con sede legale in Roma, Viale Regina Margherita, n. 125, alle condizioni di cui al parere istruttorio reso dalla Commissione IPPC con nota prot. n. CIPPC-00-2010-0001720 del 1 settembre 2010, come adeguato ai sensi della lettera a).

Il presente verbale sarà inviato alle Amministrazioni non presenti alla Conferenza nonché alle Amministrazioni presenti, ai sensi degli artt. 14 e ss. della legge 7 agosto 1990, n. 241 e s.m.i., ed al gestore.

Il Presidente alle ore 12:30 dichiara conclusa la seduta.

Il verbale viene letto e sottoscritto in seduta.

Per il Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare

Ministero dello sviluppo economico

Regione Piemonte

Per la Commissione IPPC

Per l'ISPRA

Four handwritten signatures are present on the right side of the page, each on a dotted line. From top to bottom, they correspond to the entities: Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, Ministero dello sviluppo economico, Regione Piemonte, and Commissione IPPC.

ALLEGATO 1

Elenco nominativo dei rappresentanti

UP

Nominativo	Ente rappresentato
Ing. Antonio Domenico Milillo <i>Presidente</i>	Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare -Direzione Generale per le valutazioni ambientali
<i>assente</i>	Ministero dell'interno
<i>assente</i>	Ministero della salute
Ing. Marcello Saralli	Ministero dello sviluppo economico
Ing. Adriano Mussinatto	Regione Piemonte
<i>assente</i>	Provincia di Vercelli
<i>assente</i>	Comune di Trino
Ing. Antonio Voza	Commissione IPPC
Liana De Rosa	ISPRA

Si riporta di seguito l'elenco degli altri partecipanti e le deleghe. Si riporta altresì l'elenco dei soggetti intervenuti.



Ministero dell'Ambiente
e della Tutela del Territorio e del Mare

Direzione Generale per le Valutazioni Ambientali
ex Divisione VI - Rischio Industriale - Prevenzione e Controllo
Integrati dell'inquinamento

5/14

UP

Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare - DSA - Divisione VI
U. prot ex DSA - RIS - 2010 - 0000461 del 29/09/2010

Ing. Antonio Domenico MILILLO
Divisione ex VI RIS
SEDE

ALL'ILL. SIG. O. R. ...

Pratica N. DSA-RIS-AIA-14 [2010.0043]
Ref. Mittente:

OGGETTO: Modifica dell'Autorizzazione integrata ambientale relativa all'impianto a ciclo combinato ENEL Produzione S.p.A. "G. Ferraris" di Leri - Trini (VC) - Riunione della Conferenza di Servizi del 29 settembre 2010 - Conferimento delega

Con la presente, si incarica l'Ing. Antonio Domenico Milillo in sostituzione del sottoscritto a presiedere alla riunione della Conferenza di Servizi, convocata ai fini della modifica dell'autorizzazione integrata ambientale all'impianto di cui all'oggetto.

IL DIRIGENTE EX DIVISIONE VI-RIS
(Dott. Giuseppe Lo Presti)

Via Cristoforo Colombo, 44 - 00147 ROMA - Tel. 0657223001 / fax 0657223040 -



Ministero dello Sviluppo Economico

DIPARTIMENTO PER L'ENERGIA
DIREZIONE GENERALE PER L'ENERGIA NUCLEARE, LE ENERGIE RINNOVABILI E L'EFFICIENZA ENERGETICA
IL DIRETTORE GENERALE

MP

Ministero dello Sviluppo Economico
Dipartimento per l'Energia
Struttura: DIP-EN
REGISTRO UFFICIALE
Prot. n. 0017144 - 01/10/2010 - USCITA

Al Ministero dell'Ambiente e della tutela del territorio
e del mare
Direzione Generale per le Valutazioni Ambientali
Via Cristoforo Colombo 44
00147 ROMA
Fax n. 06-5722.5068

Trasmessa via fax

OGGETTO: Impianti di energia elettrica di potenza superiore a 300 MW termici.
Autorizzazione Integrata Ambientale (A.I.A.) - D.Leg.vo n. 59/2005.
Conferenze di Servizi.

A seguito della richiesta formulata il giorno 29 settembre 2010, si fa presente quanto segue.

L'ing. Marcello Saralli, Dirigente della Divisione II - Produzione Elettrica di questa Direzione Generale, rappresenta il Ministero dello Sviluppo Economico nelle Conferenze di Servizi indette da Codesta Amministrazione ai fini del rilascio dell'A.I.A., relativamente ai procedimenti attinenti gli impianti di energia elettrica di potenza superiore a 300 MW termici.


L'ing. Marcello Saralli può delegare, per sostituzione o supporto, altri addetti alla medesima Divisione, per gli stessi scopi sopra menzionati.

Distinti saluti.

Il Direttore Generale
(Dott.ssa Rosaria Romano)

Rosaria Romano

7/14
MF

 **8 SET. 2010**
Data

Protocollo 3343 /DB10.00

Al Ministero dell'Ambiente e della
Tutela del Territorio e del Mare
c.a. Direttore della Direzione Generale
Valutazioni Ambientali
Via Cristoforo Colombo 44
00147- ROMA

Oggetto: Delega alla partecipazione alla Conferenza dei Servizi di cui all'art. 5, comma 10 del d.lgs. n. 59/05 per il rilascio dell'Autorizzazione Integrata Ambientale relativa alla centrale termoelettrica di ENEL Produzione S.p.a. sita nel Comune di Trino (VC).

Con riferimento alla riunione della Conferenza dei servizi indetta da codesto Ministero per il rilascio dell'Autorizzazione Integrata Ambientale relativa alla Centrale termoelettrica di ENEL Produzione S.p.a. sita in Trino (VC) e convocata, con nota Prot. DVA-2010-0021754 del 15/09/2010, per il giorno mercoledì 29 Settembre 2010, ore 10.30 presso gli uffici del Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare, il sottoscritto Ing. Salvatore DE GIORGIO, delegato permanente a rappresentare la Regione Piemonte nell'ambito delle procedure di rilascio delle Autorizzazioni Integrate Ambientali di competenza statale, delega l'Ing. Adriano MUSSINATTO, funzionario della Direzione Ambiente, a partecipare alla sopraccitata seduta della Conferenza dei Servizi nell'ambito del procedimento per la modifica del decreto di autorizzazione integrata ambientale prot. n. DSA-DEC-2009-001199 del 25 settembre 2009 relativa alla Centrale termoelettrica di ENEL Produzione S.p.a. sita nel Comune di Trino (VC).

Distinti saluti.

Ing. Salvatore DE GIORGIO


8/14
W

ISPRA
Istituto Superiore per la Protezione
e la Ricerca Ambientale

Roma,

Prot. n.

ISPRA

 PROTOCOLLO GENERALE
 Nr.0031103 Data 23/09/2010
 Tit. X Partenza


Dott. Giuseppe Lo Presti
 Ministero dell' Ambiente e della
 Tutela del Territorio e del Mare
 DVA-MATTM
 Via C. Colombo, 44
 00147 - ROMA
 Fax n. 06/57225068

OGGETTO: Modifica del decreto di autorizzazione integrata ambientale prot. n. DSA-DEC-2009-001199 del 25 settembre 2009, per l'esercizio della centrale termoelettrica "G. Ferraris" della società ENEL Produzione S.p.A. sita nel comune di Leri, Trino (VC). Convocazione della Conferenza dei Servizi di cui all'art. 5, comma 10, del D.lgs. 59/05 per la modifica del decreto.

Con la nota n. DVA/2010/0021754 del 15 settembre 2010 è pervenuta a questo Istituto la convocazione per la Conferenza di Servizi in oggetto per il giorno **29 settembre 2010 alle ore 10,30**. A tal proposito si comunica che ISPRA sarà rappresentata dal personale come da tabella allegata.

Cordiali saluti

All. c.s.

*Il Responsabile dell'accordo di
 collaborazione ISPRA/MATTM
 sulla attività IRPC
 Dott.  SERVA*



ISPRA
Istituto Superiore per la Protezione
e la Ricerca Ambientale

AD

CONFERENZA DEI SERVIZI EX D.LGS. 59/05

Riunione del 29 settembre 2010 ore 10.30

**presso MATTM - piano VII - Sala Europa
Entrata via C. Bavastro n. 174**

Gestore	Tipologia Impianto	Delegazione ISPRA
ENEL PRODUZIONE S.P.A.	CTE Comune di Leri, Trino (VC)	Di Marco, De Rosa



Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare

Direzione per le Valutazioni Ambientali

Conferenza di Servizi del 29 settembre 2010

ENEL Produzione S.p.A. sita in località Leri, Trino (VC) - Modifica del decreto di Autorizzazione Integrata Ambientale ai sensi dell'art. 5 comma 10, del D.Lgs. n. 59/05

NOME E COGNOME	ENTE O SOCIETÀ DI APPARTENENZA	RECAPITO TELEFONICO	FAX	E-MAIL (indirizzo e-mail nominativo per accreditamento all'area riservata del sito web della DSA per la consultazione dei documenti)	FIRMA
ADRIANO MUSSWANG	REGIONE PIEMONTE	031 6219283	011 4323665	adriano.musswango@regione.piemonte.it	
ANTONIO VOZA	COM. IPPE	3366404335		antonio.voza@ippee.eu	
ANNA DE ROSA	ISPTA	06 5004419		anna.droga@iproduttori.org.it	
MARCO SARALLI	MISE	06 47052352	06 47887183	MARCO.SARALLI@COMUNECONOMICO.COM.IT	

20/14
WP

**ALLEGATO 2**

Vercelli, 27-9-2010

Prot. n. 0077671

Risposta alla nota n. DVA-2010-0021754
del 15/09/2010**RACCOMANDATA AR**

Al Direttore della
Direzione Generale Valutazioni Ambientali
del Ministero dell'Ambiente e della Tutela del
Territorio e del Mare
Divisione VI - Rischio Industriale - IPPC
dott. Giuseppe Lo Presti
via Cristoforo Colombo, 44
00147 ROMA
Fax 06/57225068

Oggetto: Convocazione Conferenza dei Servizi di cui all'art. 5, comma 2 del D. Lgs. 59/2005 per la modifica dell'A.I.A. n. DSA-DEC-2009-001199 del 25/09/2009 per l'esercizio della centrale termoelettrica ENEL Produzione S.p.A. Impianto "G. Ferraris" di Leri-Trino (VC). Comunicazione.

Con riferimento alla nota vs. Prot. DVA-2010-0021754 del 15/09/2010, con cui è stata convocata una Conferenza dei Servizi ai fini della modifica del decreto di A.I.A. per l'impianto in oggetto, si comunica l'impossibilità di partecipare alla suddetta riunione, prevista per il 29 settembre p.v., per impegni precedentemente presi.

Dal punto di vista del merito, si prende atto del parere istruttorio conclusivo della Commissione Istruttoria per l'IPPC, allegato alla nota di convocazione, che introduce alcune modifiche in merito esclusivamente al limite prescritto negli NOx nella fase transitoria pre-adequamento (valore di 150 mg/Nmc anziché 90 mg/Nmc) ed alla richiesta di notifica periodica durante la fase transitoria dello stato di avanzamento dei lavori di adeguamento per la fase definitiva.

Per quanto riguarda il progetto presentato dalla Ditta ai fini dell'adequamento ai limiti AIA della centrale, si ritiene che la tecnologia proposta, ovvero l'abbattimento degli NOx attraverso l'iniezione di soluzione ammoniacale all'interno dei fumi provenienti dalle TG, renda opportuna la definizione di limiti di emissione per il parametro "ammoniacale" ("NH3") ai due camini della centrale.

Distinti saluti.

**IL DIRETTORE DEL
SETTORE TUTELA
AMBIENTALE**

Dott. Piero Gaetano
Via Tanziolo

**IL DIRETTORE DEL
SETTORE PIANIFICAZIONE
TERRITORIALE**

Dott. ssa Mariola Ragnino


MP



ENERGIA PER IL MONDO.

DIVISIONE GESTIONE ED ENERGY MANAGEMENT
AREA DI BUSINESS PRODUZIONE E TRASMISSIONE
UNITA' OPERATIVE: ENERGETTICA L24000000

10120 Piacenza, Italia tel. +39 0521 900000 - Fax 0521 900000



RACCOMANDATA

Spett.le Ministero dell'Ambiente
e della Tutela del Territorio
Direzione Generale per la Salvaguardia Ambientale
Divisione VI - RIS
Via Cristoforo Colombo, 44
00147 ROMA
alla c.a. dott. Giuseppe Lo Presti

Spett.le Ministero dell'Ambiente
e della Tutela del Territorio
Commissione per l'IPPC c/o ISPRA
Via Curtatone, 3
00185 ROMA
alla c.a. Ing. Dario Ticali, Presidente Comitato IPPC

Spett.le Ministero dell'Ambiente
e della Tutela del Territorio
Commissione Istruttorie per AIA c/o ISPRA
Via Vitaliano Brancati, 48
00144 ROMA
alla c.a. dott. Antonio Voza, referente Gruppo Istruttore

Spett.le ISPRA
Via Vitaliano Brancati, 48
00144 ROMA
alla c.a. Ing. Alfredo Pini

Oggetto: Conferenza dei Servizi per la modifica del decreto di Autorizzazione Integrata Ambientale della C.le termoelettrica di Leri (VC) prot. DSA-DEC-2009-001199 del 25.09.2009. Osservazioni al Parere Istruttorio ed al Piano di Monitoraggio e Controllo.

Con riferimento alle Vs. comunicazione del 15.09 u.s. prot DVA-2010-0021754 con la quale ci sono stati trasmessi il Parere Istruttorio della Commissione Istruttorie IPPC ed il Piano di Monitoraggio e Controllo di ISPRA, predisposti per la modifica del Decreto AIA in oggetto, Vi segnaliamo le ns. osservazioni in merito a tali documenti, al fine del loro esame da parte della Conferenza dei Servizi convocata per il giorno 29.09 p.v.:

- a) - Parere Istruttorio - pag. 3: nella definizione di "Gestore" l'autorizzazione va rilasciata a ENEL Produzione S.p.A. e non a ENEL S.p.A.;
- b) - Parere Istruttorio - pag. 39: in merito alle prescrizioni che prevedono l'obbligo di comunicare l'attuazione delle attività progettuali e realizzative di adeguamento, mantenendo invariata la tempistica indicata nel ns. cronoprogramma espressamente citato, qualora si intenda far riferimento al decreto AIA prot. DSA-DEC-2009-0001199 del 25.09.2009 (avviso di rilascio AIA pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale in data 01.12.2009), i tempi che dettagliano le varie fasi, andrebbero così indicati:
 1. Definizione progetto di adeguamento ed espletamento gara fornitura entro 15 mesi dal rilascio dell'AIA;
 2. Esecuzione dell'ordine (con evidenza della definizione contrattuale) di approvazione apparecchiature DeNOx (entro 18 mesi dal rilascio dell'AIA);
 3. Completamento della fornitura dei sistemi per l'adeguamento (entro 35 mesi da rilascio dell'AIA);
 4. Inizio, fine del montaggio dei sistemi di adeguamento e messa a regime dell'impianto (entro 36 mesi dal rilascio dell'AIA).

L. 6/05/09



MP



- c) - Piano di Monitoraggio e Controllo: il Piano è riportato nell'identica versione di quello allegato al decreto AIA in oggetto e non tiene conto delle modifiche, integrazioni ed osservazioni di ISPRA formalizzate con la comunicazione del 14.04.2010 prot. n. 012888.

Pur non partecipando alla Conferenza dei Servizi, Vi richiediamo la possibilità di essere ascoltati in sede di apertura della Conferenza stessa, al fine di poter illustrare le nostre osservazioni.

Distinti saluti

Salvatore Casula
Responsabile