

Spett.le
Provincia di Lodi
Settore
Tutela Territoriale ed Ambientale
Servizio Acqua, Aria ed Energia
Ufficio Acqua
Via A. Grandi, 6
26900 LODI

Montanaso Lombardo, 30 gennaio 2007

Prot. n° 44

Oggetto: Spostamento di un punto di scarico di acque meteoriche e del processo produttivo.

La Centrale di Tavazzano e Montanaso dispone di un'autorizzazione agli scarichi di acque meteoriche, reflue domestiche, del processo produttivo e di raffreddamento nel Canale Muzza, nel canale Belgiardino e nella Roggia Marcona, determinata dalla Provincia di Lodi con atto n° REGTA/310/2005 del 30 maggio 2005.

Con riferimento al disegno P12TZ01633: "Planimetria Generale d'Impianto - Rete Fognaria Principale", consegnato il 12 maggio 2005 durante l'iter autorizzativo, il punto di scarico denominato C4 convoglia nel canale Muzza le acque meteoriche e l'acqua di controlavaggio delle griglie delle opere di presa. L'acqua di controlavaggio è esclusivamente acqua dello stesso Canale Muzza e non subisce nessuna alterazione, né di tipo chimico né di tipo fisico.

Per migliorare la funzionalità dello scarico, in particolare per evitare l'accumulo nel tempo di materiale trasportato dal canale e non trattenuto dalle griglie, che rischia di ostruire le opere di presa della Centrale, si intende prolungare il punto di reimmissione nel canale Muzza, realizzando una canalina in acciaio al carbonio, di lunghezza pari a circa 200 metri, che corre lungo la sponda sinistra del Canale, fino a poco oltre le opere di scarico dell'acqua di raffreddamento dei moduli 5 e 6.

La canalina avrà larghezza di 60 cm, altezza delle sponde di 1 metro e correrà all'interno della sponda. Maggiori dettagli sono indicati nella relazione tecnica e negli schemi allegati.

L'intervento descritto non modifica in alcun modo le caratteristiche quali-quantitative dello scarico.

In attesa di Vs. eventuali osservazioni, inviamo cordiali saluti,

Il Capo Centrale
Salvatore Signoriello

