

**CENTRALE DEL TELERISCALDAMENTO LAMARMORA (BS)
INSTALLAZIONE DI NUOVE CALDAIE PER GENERAZIONE SEMPLICE DI CALORE
ALIMENTATE A GAS NATURALE**

**DOCUMENTAZIONE TECNICA ALLEGATA ALLA RICHIESTA DI AUTORIZZAZIONE
INTEGRATA AMBIENTALE**

**SCHEDE A
“INFORMAZIONI GENERALI”**

SCHEDA A - INFORMAZIONI GENERALI

A.1	Identificazione dell'impianto	2
A.2	Altre informazioni	3
A.3	Informazioni sulle attività IPPC e non IPPC dell'impianto	4
A.4	Fasi dell'attività ed individuazione delle fasi rilevanti	5
A.5	Attività tecnicamente connesse	6
A.6	Autorizzazioni esistenti per impianto	7
A.7	Quadro normativo attuale in termini di limiti alle emissioni	8
A.8	Inquadramento territoriale	9
A.9	Informazioni sui corpi recettori degli idrici	10

SCHEDA A

A.1 Identificazione dell'impianto

Denominazione dell'impianto: CENTRALE LAMARMORA

Indirizzo dello stabilimento: VIA LAMARMORA 230 - 25124 BRESCIA

Sede legale: VIA LAMARMORA 230 - 25124 BRESCIA

Recapiti telefonici: 030 35531

e-mail: cteclamarmora.acs@pec.a2a.eu

Gestore dell'impianto

Nome e cognome: A2A CALORE & SERVIZI SRL

Indirizzo: VIA LAMARMORA 230 - 25124 BRESCIA

Recapiti telefonici: 030 35531

e-mail: cteclamarmora.acs@pec.a2a.eu

Referente IPPC

Nome e cognome: ing. Luciano Aletto

Indirizzo: VIA LAMARMORA 230 - 25124 BRESCIA

Recapiti telefonici: 030 35531

e-mail: luciano.aletto@a2a.eu

Rappresentante legale

Nome e cognome: ing. Paolo Rossetti

Indirizzo: VIA LAMARMORA 230 - 25124 BRESCIA

A.2 Altre informazioni

Iscrizione al Registro delle Imprese presso la C.C.I.A.A. di BRESCIA 10421210153

Sistema di gestione ambientale

- No
- EMAS
- ISO 14001
- SGA documentato ma non certificato
- altro _____

Presenza di attività soggette a notifica ai sensi del D.Lgs. 334/99

no

- si
- notifica
- notifica e rapporto di sicurezza: estremi del rapporto di sicurezza

Effetti transfrontalieri

- no
- si, *allegare relazione*

Misure penali o amministrative riconducibili all'impianto o parte di esso, ivi compresi i procedimenti in corso alla data della presente domanda

- no
- si, *specificare* _____

A.3 Informazioni sulle attività IPPC e non IPPC dell'impianto

n° 1 **Data di inizio attività** 1972 **Data di presunta cessazione**

Attività: "Impianti di combustione con potenza termica di combustione di oltre 50 MW"

Codice IPPC: 1.1

Classificazione NACE: "Produzione di energia elettrica" – "Fornitura di vapore e aria condizionata"

Codice: 35.11 – 35.30

Classificazione NOSE-P: Processi di combustione > 300 MW (intero gruppo) **Codice:** 101.01

Numero di addetti: 45

Periodicità dell'attività: X continua

stagionale gen feb mar apr mag giu
 lug ago set ott nov dic

Capacità produttiva

Prodotto	Capacità di produzione	Produzione effettiva	anno di riferimento
Energia elettrica	139 MW	176 GWh	2012
Energia termica per teleriscaldamento	301 MW	556 GWh	
Energia termica per teleriscaldamento da caldaia di emergenza	58 MW		

Commenti

A.4 Fasi dell'attività ed individuazione delle fasi rilevanti		
Rif.	Fase	Rilevante
A	Arrivo, scarico combustibili e materie prime	SI
B	Stoccaggio combustibili e materie prime	SI
C	Gestione caldaie	SI
D	Produzione energia elettrica e energia termica	SI
E	Approvvigionamento materie prime e gestione rifiuti	SI
F	Depurazione fumi	SI
G	Gestione acque reflue	SI
H	Antincendio	SI
I	Manutenzione	SI
L	Gestione rifiuti interna	SI
M	Gestione edifici	NO

A.5 Attività tecnicamente connesse (non presenti)			
Attività	Sigla	Riferimento rispetto a schemi a blocchi	Dati dimensionali
-	-	-	-
<u>Commenti</u>			

A.6 Autorizzazioni esistenti per impianto					
Estremi atto amministrativo	Ente competente	Data rilascio	Data scadenza	Norme di riferimento	Oggetto
Decreto di Autorizzazione Integrata Ambientale No. 134 del 20 Novembre 2009	Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare	20/11/2009	20/11/2017	D. Lgs 3 Aprile 2006, No. 152	Normativa Ambientale (IPPC)
Pratica n.9210	VVF Brescia	14/7/2011	6/10/2011	DPR 37/98	PREVENZIONE INCENDI
Autorizzazioni MICA-14418-28/3/88 MICA-622695-19/12/90	MICA-MiSE	28/03/1988		R.D. 20/07/1934 n. 1303	DEPOSITO OLI MINERALI
Licenza IT00 BSY00730L	Agenzia delle Dogane	24/3/2009		Dlgs n. 504 del 26/10/1995	Esercizio DEPOSITO OLI MINERALI
PG 3604	Comune di Brescia	30/10/1979		DM 23/12/1976	LAVORAZIONI INSALUBRI
Prov.BS – provvedimento n.2417	Provincia di Brescia	16/7/2012		R.D. 11/12/1933 e L.R. 26/03	Concessione uso pozzo

A.7 Quadro normativo attuale in termini di limiti alle emissioni								
Inquinante			Valori limite mg/Nm3			Standard di qualità		
			Autorizzato ¹	Nazionale ²	Regionale ³	UE	Nazionale	Regionale
SO ₂	Gr1,Gr2	CH ₄	1700	35	-			
NO _x	Gr1,Gr2	CH ₄	650	300	200			
Polveri	Gr1,Gr2	CH ₄	50	5	-			
CO	Gr1,Gr2	CH ₄	250	250	100			
SO ₂	Gr3	Carbone	250	1600	250			
NO _x	Gr3	Carbone	200	600	80			
Polveri	Gr3	Carbone	10	50	10			
CO	Gr3	Carbone	50	250	100			
SO ₂	Caldaia semplice	CH ₄	1700	35	-			
NO _x	Caldaia semplice	CH ₄	650	150	200			
Polveri	Caldaia semplice	CH ₄	50	5	-			
CO	Caldaia semplice	CH ₄	250	250	100			

¹ Decreto di Autorizzazione Integrata Ambientale No. 134 del 20 Novembre 2009

² DLgs 152/2006, Parte V, Allegato II, Parte II

³ DGR IX/3934 del 06.08.2012, l'adeguamento per gli impianti esistenti, deve essere effettuato entro il 31.12.2019

A.8 Inquadramento territoriale			
Superficie dell'impianto [m²]			
Totale	Coperta	Scoperta pavimentata	Scoperta non pavimentata
80.000	16.000	41.000	23.000
Dati catastali			
Tipo di superficie	Numero del foglio	Particella	
Servizi Tecnologici	205 e 232	205: 12-20/22 e 128 232: 380	

A.9 Informazioni sui corpi recettori degli scarichi idrici					
Scarico finale	Recettore				Classificazione area
	Tipologia	Nome	Riferimento	Eventuale gestore	
SC1 (ex SF1)	Fognatura	-	SC1	A2A Ciclo Idrico	-
SC2 (ex SF2)	Fognatura	-	SC2	A2A Ciclo Idrico	-
SC3 (ex SF3)	Fognatura	-	SC3	A2A Ciclo Idrico	-
SI1 (ex SF4)	Corso d'acqua naturale	Vaso Guzzetto	SI1	-	Zone Vulnerabili da Nitrati (PTUA)
SI2 (ex SF5)	Corso d'acqua naturale	Vaso Garzetta	SI2	-	Zone Vulnerabili da Nitrati (PTUA)