

ERG Power



Spett.le Ministero dell'Ambiente e della
Tutela del Territorio e del Mare
D.G. Valutazioni e Autorizzazioni Ambientali (DVA)
Divisione III – Rischio rilevante ed AIA
c.a. Dott. A. Ziantoni
Via Cristoforo Colombo, 44
00147 ROMA
email: dgsalvanguardia.ambientale@pec.minambiente.it
aia@pec.minambiente.it



EPW/2018/U/00000023
06-04-2018

Priolo Gargallo, 6 Aprile 2018

OGGETTO: Autorizzazione Integrata Ambientale (AIA) di ERG Power S.r.l. sita in Priolo Gargallo (SR) di cui al Decreto Prot. DVA-DEC-2010-0000493 del 05.08.2010 – comunicazione di “modifica non sostanziale” ai sensi dell’art. 29 nonies del D.Lgs. 152/06 e dell’art. 5, comma 4 del Decreto AIA – realizzazione di un nuovo impianto di gestione acque reflue civili a servizio dell’edificio “palazzina uffici SA2”, con sistema di fitodepurazione con fossa Imhoff, Vassoio assorbente e condotta disperdente.

La Scrivente ERG Power S.r.l., secondo quanto previsto:

- dall’art. 29 nonies del D.Lgs. 152/06 e s.m.i.;
- dall’art. 5, comma 4, del Decreto Prot. DVA-DEC-2010-0000493 del 05.08.2010, recante l’Autorizzazione Integrata Ambientale (AIA) della propria Installazione sita in Priolo Gargallo (SR);

e facendo seguito:

- alla comunicazione SCIA presentata al competente Comune di Melilli in data 08/02/2018;

con la presente

COMUNICA

la “modifica non sostanziale” dell’AIA relativamente alla realizzazione di un nuovo impianto di gestione acque reflue civili (Imhoff + Vassoio assorbente e condotta disperdente) a servizio dell’edificio “palazzina uffici SA2”.

In particolare oggi i reflui civili della suddetta palazzina uffici sono convogliati, insieme alle acque industriali di processo, al punto di scarico denominato S1, e da qui inviati all’impianto di trattamento consortile gestito da Priolo Servizi, come autorizzato in AIA di ERG Power (Decreto Prot. DVA-DEC-2010-0000493 del 05.08.2010).

Con la realizzazione dell’impianto in oggetto, i reflui civili provenienti dalla palazzina SA2 verranno trattati separatamente attraverso un sistema di fitodepurazione con fossa Imhoff, Vassoio assorbente e condotta disperdente, opportunamente dimensionato. Per maggiori dettagli si rimanda alla relazione tecnica allegata.

L’inizio lavori è previsto per il 6/6/2018 con una durata stimata di circa 90gg.

Tenuto conto di quanto sopra, con la presente **si trasmette in allegato la documentazione (Relazione tecnica e Schede C e C.9.2) ai fini della “modifica non sostanziale” dell’AIA per la realizzazione dell’intervento.** La documentazione allegata è stata elaborata conformemente alle indicazioni fornite da codesti Uffici con nota prot. DVA-2011-0031502 del 19.12.2011 (“Contenuti minimi delle istanze di modifica non sostanziale alle autorizzazioni integrate ambientali rilasciate – chiarimenti”) ed alla “Guida alla compilazione della domanda di riesame dell’Autorizzazione Integrata Ambientale per l’esercizio delle installazioni IPPC di competenza statale – rev. Marzo 2016”.

Si allega inoltre **copia della quietanza del versamento** per un importo pari a 4.050 euro, calcolato in base a quanto indicato nel Decreto Ministeriale 58/2017 relativamente alla determinazione della tariffa per le istruttorie in caso di modifiche non sostanziali (*La tariffa dell’istruttoria di cui all’articolo 1, comma 1, lettera d) è pari a 4050 euro per ogni attività di cui all’articolo 2, comma 1, lettera a) oppure b), oggetto di modifica non sostanziale e che non comporta necessariamente l’aggiornamento del provvedimento autorizzativo.*)

Restando a disposizione per eventuali chiarimenti, l’occasione è gradita per porgere Distinti Saluti.

ERG Power srl

Società con unico socio ERG Power Generation spa, soggetta all’attività di direzione e coordinamento di ERG spa

Torre WTC Via De Marini 1
16149 Genova Italia
ph +39 010 2401
PEC ergpower@legalmail.it

SP ex SS 114 Litoranea Priolese Km 9,5
96010 Priolo Gargallo (SR) Italy
ph +39 0931 1938006
fax +39 0931 1938271

ERG Power srl
Direttore Generale
Giovanni Bellina
www.erg.eu

