



*Ministero dell' Ambiente  
e della Tutela del Territorio  
e del Mare*

DIREZIONE GENERALE PER LE VALUTAZIONI AMBIENTALI

IL DIRETTORE GENERALE



Ministero dell' Ambiente e della Tutela del Territorio  
e del Mare – Direzione Generale Valutazioni Ambientali

U.prot DVA-2012-0030110 del 11/12/2012

A2A Calore & Servizi s.r.l. Centrale  
Lamarmora di Brescia  
(ex ASM Brescia) - Unità Operativa  
Cogenerazione  
Via Lamarmora 230  
25124 Brescia  
fax:030 3554084  
cteclamarmora.acs@pec.a2a.eu

Pratica N. ....

Ref. Mittente: 2011-ACS-002344-P del  
17/10/2011

e p.c. ISPRA  
Via V. Brancati 48  
00144 Roma  
fax: 06 50072450  
protocollo.ispra@ispra.legalmail.it

**OGGETTO: A2A Calore & Servizi S.r.l. - Trasmissione Parere Istruttorio prot.  
CIPPC-00\_2012-0001536 del 28/11/2012.**

Con riferimento alla richiesta di modifica non sostanziale, al decreto AIA GAB-DEC-2009-0000134 del 20/11/2009, avanzata dalla società A2A Calore & Servizi srl di proroga semestrale per la messa a regime dell'impianto DeSOx del gruppo produttivo TGR3, si trasmette copia conforme del Parere Istruttorio Conclusivo reso dalla Commissione IPPC.

All.:c.s.

IL DIRETTORE GENERALE  
(Dott. Mariano Grillo)

Il Dirigente: Dott. Giuseppe Lo Presti  
Ufficio Mittente: MATT-DVA-4RI-00  
Funzionario responsabile: milillo.antonio@pec.minambiente.it  
DVA-4RI-AIA-08\_2012-0001536



*Ministero dell' Ambiente  
e della Tutela del Territorio e del Mare*  
Commissione istruttoria per l'autorizzazione  
integrata ambientale - IPPC



Ministero dell' Ambiente e della Tutela del Territorio e  
del Mare - Direzione Generale Valutazioni Ambientali

E.prot DVA - 2012 - 0029168 del 03/12/2012

CIPPC-00-2012-0001536

del 28/11/2012

Ministero dell' Ambiente e della Tutela  
del Territorio e del Mare  
Direzione Generale Valutazioni Ambientali  
c.a. dott. Giuseppe Lo Presti  
Via C. Colombo, 44  
00147 Roma

Pratica N: .....

Ref. Alimento: .....

**OGGETTO:** Trasmissione parere istruttorio conclusivo della domanda AIA  
presentata da A2A Calore & Servizi S.r.l. (ex A2A S.p.A.) - Centrale  
Lamarmora di Brescia

In allegato alla presente, ai sensi dell'art. 6 comma 1 lettera b del Decr. 153/07 del Ministero  
dell' Ambiente relativo al funzionamento della Commissione, si trasmette il Parere Istruttorio  
Conclusivo.

Il Presidente Commissione IPPC  
Ing. Dario Ticali

All. c.s.



AU. 1536/2012



**Commissione Istruttoria IPPC**  
**A2A Calore & Servizi S.r.l.**  
**Centrale termoelettrica Lamarmora di Brescia**

**PARERE ISTRUTTORIO**

**Richiesta di proroga semestrale della Società A2A Calore & Servizi S.r.l. per la messa a regime dell'impianto DeSOx del gruppo produttivo TGR3 della Centrale Termoelettrica Lamarmora (BS), E.prot DVA-2012-007223 del 22/03/2012.**

Gestore	A2A Calore & Servizi S.r.l.
Località	Brescia (BS)
Gruppo Istruttore	Giovanni Anselmo - referente
	Paolo Bevilacqua
	Antonio Mantovani
	Marco Mazzoni
	Luca Zucchelli – Regione Lombardia
	Ferruccio Goffi – Provincia di Brescia
	Angelantonio Capretti – Comune di Brescia

- Visto il Decreto del Ministro dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare n. GAB/DEC/033/2012 del 17/02/12, registrato alla Corte dei Conti il 20/03/2012 di nomina della Commissione Istruttoria AIA-IPPC,
- Vista la lettera d'incarico del Presidente della Commissione IPPC avente ad oggetto "*Commissione Istruttoria AIA-IPPC - Soc. A2A Calore & Servizi S.r.l. - Centrale di Lamarmora (BS) - Incarico per lo svolgimento delle attività Istruttorie connesse al rilascio dell'Autorizzazione Integrata Ambientale*", prot. CIPPC-00\_2012-000466 del 31/05/2012,
- preso atto della richiesta di "*modifica non sostanziale*" inviata dalla Società A2A Calore & Servizi S.r.l. con nota 2011-ACS-002344-P del 17/10/2011, con la quale la stessa richiede una proroga di 18 mesi del termine imposto per il conseguimento, in corrispondenza del camino E2b del gruppo di produzione TGR3, del limite MTD di 250 mg(SO<sub>2</sub>)/Nm<sup>3</sup> prescritto al paragrafo 13.3 del Parere Istruttorio allegato al Decreto AIA U.prot GAB-DEC-2009-0000134 del 20/11/2009,
- considerato che, così come disposto al paragrafo 13.3 del Parere Istruttorio allegato al Decreto AIA U.prot GAB-DEC-2009-0000134 del 20/11/2009, il termine per il conseguimento al TGR3 del valore limite MTD di 250 mg(SO<sub>2</sub>)/Nm<sup>3</sup> è stato fissato al 15/10/2012,
- preso atto della nota della Società A2A Calore & Servizi S.r.l., prot. 2012-ACS-000568-P del 21/03/2012 (E.prot DVA-2012-007223 del 22/03/2012), di "*annullamento e sostituzione*" della sopra richiamata richiesta di "*modifica non sostanziale*", che si sostanzia in un'alternativa richiesta di un periodo di proroga di 6 mesi, rispetto al termine imposto (15/10/2012) al paragrafo 13.3 del Parere Istruttorio allegato al Decreto AIA U.prot GAB-DEC-2009-0000134 del 20/11/2009, ritenuto necessario per le prove di funzionamento e messa a punto del nuovo reattore DeSOx potenziato ai fini del conseguimento del limite MTD di 250 mg(SO<sub>2</sub>)/Nm<sup>3</sup>,
- vista la nota del Ministero dell'Ambiente e della Tutela e Territorio e del Mare, U.prot DVA-0026113 del 29/10/2012, avente ad oggetto "*A2A Calore & Servizi srl – Centrale Lamarmora di Brescia. Richiesta di proroga alle prescrizioni AIA*",
- viste le dichiarazioni del Gestore, riportate nella nota della Società A2A Calore & Servizi S.r.l., prot. 2012-ACS-000568-P del 21/03/2012 (E.prot DVA-2012-007223 del 22/03/2012), circa lo stato dei lavori per il potenziamento del reattore DeSOx "*...I lavori verranno eseguiti durante la fermata estiva dell'impianto e si concluderanno prima del riavvio dello stesso all'inizio della stagione termica 2012/2013. Il fornitore garantisce che, a lavori conclusi ed effettuata la necessaria messa a regime del reattore DeSOx potenziato, l'impianto rispetterà il nuovo limite di emissione di 250 mg/Nm<sup>3</sup> previsto al punto al capitolo 13.3 del parere istruttorio allegato al decreto AIA.*",
- preso atto, altresì, della dichiarazione del Gestore in cui lo stesso cita testualmente "*Per poter correttamente effettuare le necessarie prove di funzionamento e la messa a punto del nuovo reattore DeSOx potenziato, permane però la necessità di un periodo di messa a regime durante il quale l'impianto potrebbe non garantire il rispetto del limite di 250 mg(SO<sub>2</sub>)/Nm<sup>3</sup>; durante tale fase sarà comunque garantito il rispetto del limite massico di emissioni di SO<sub>2</sub> di 302 t previsto dall'AIA. La durata di tale periodo di messa a regime è stimabile in 6 mesi a partire dal riavvio dell'impianto*",

- visti i contenuti e le disposizioni di cui alla D.G.R. 6501/2001 e ss.mm.ii.,
- vista la e-mail di trasmissione del Parere Istruttorio inviata per approvazione in data 20/11/2012 dalla segreteria IPPC al Gruppo Istruttore avente prot. CIPPC 00\_2012-0001479 del 20/11/2012,

**si ritiene che**

la richiesta di proroga, avanzata dalla Società all'Autorità Competente con nota prot. 2012-ACS-000568-P del 21/03/2012 (E.prot DVA-2012-007223 del 22/03/2012), possa essere accolta positivamente.

In tal senso si dispone quale nuovo termine per il conseguimento del limite MTD di 250 mg(SO<sub>2</sub>)/Nm<sup>3</sup>, al camino E2b del gruppo di produzione TGR3, quello inderogabile del 15/04/2013. Solo durante i sei mesi di proroga concessi (fino al 15/04/2013), il limite oggi vigente di 250 mg(SO<sub>2</sub>)/Nm<sup>3</sup> potrà essere derogato per le prove di funzionamento e la messa a punto dell'impianto DeSO<sub>x</sub>.

Il limite di 350 mg/Nm<sup>3</sup> per l'emissione di SO<sub>2</sub> del gruppo TGR3, camino E2b, viene pertanto esteso anche alla stagione termica 15.10.2012-15.04.2013, modificando pertanto la prescrizione in nota alla Tabella "Ossidi di zolfo" della sezione TGR3, del paragrafo 13.3 del Parere Istruttorio Conclusivo, parte integrante del decreto di AIA U.prot GAB-DEC-2009-0000134 del 20/11/2009.

Resta ferma ogni altra prescrizione contenuta nel Parere Istruttorio allegato al Decreto AIA U.prot GAB-DEC-2009-0000134 del 20/11/2009.

