LS RJ006X
DISEMULSIONANTE
SET @ 8barg
BC003X
SERBATOIO DISEMULSIONANTE
(DRENO 820)
CA005X

LS RJ007X
ANTI CORROSIVO
SET @ 8barg
BC004X
SERBATOIO ANTI-CORROSIVO
(DRENO 308E)
CA006X

LS ++/+/-/-- RJ002X

FF003X 1/2" FQ2022
FF001X 1/2" FQ2021
FF001AX 1/2" FQ2020
FF004AX 1/2" FQ2019
B016 – 1/2"
FF008X 1/2"
FQ2018 1/2"
ARIA COMPRESSA STRUMENTI
Dis. P12TN02732

FQ2009
FI NG001X
A004 – 4"
3
FI RL002X
FF0000 FQ0000 FF0000
FR0000
CA002B
FF2008
FI RL002X
2 FQ2006
FR2007
A003 – 3"
A000 – 4"
A002 – 4"
FF2005
CA002A
1"
FQ2010
EF001X
FILTRO DYNASAND
A013 – 2 1/2"
A014 – 6"
A012 – 1"
A009 – 6"
13
12
LS + RJ003X
6"
2"
FF2012
EF002X
FILTRO A CARBONE ATTIVO
FF2013 5"
FT0000 4"
FF0000 FF004X FF0000
5"x4" 5" 5" 5" 5"x4"
AP/CH
OR0000
A008 – 4"
ACQUA IND.LE CONTROLAVAGGIO
Dis. P12TN02572
FF003X
AP/CH
PRELIEVO CAMPIONAMENTO
RANGE : 0÷10 PPM
SOGLIA : 4.5 PPM
OLEOMETRO
FF008X
AP/CH

4 5
A001 – 3" AP/CH FF001AX 14
FF2004 3"
2" 2"
9 A011 – 2" AP/CH
10 A010 – 2"
FF001X
DG001X
C.P.I.
ALLA FOGNA OLEOSA
11

FF0000 3"
FR0000 3" 3"
OR0000 FF0000
A017 – 4" 4"
FF2011
SERBATOIO REC. OLIO

6 FT0000
FF0000 CA001B FR0000 FF0000 3"
4"x3"
RICIRCOLO DALLE POMPE
MA6009-6" 4"
7 OR0000
FR0000
8
4"x3" 3" 3"
FF0000 FR0000 FF0000
CA001A
PS_1 LL-RJ001X
1
ASPIRAZIONE POMPE

SERBATOIO ACQUE OLEOSE TK016X 1000 mc

M06
TRATTAMENTO OLEOSO (TORRICELLI)
P12TN20549

VASCA ACQUE DA TRATTARE
VASCA ACQUE TRATTATE

X INDICA TIE-IN

LINEE DI IMPIANTO TORRICELLI

P12TN792A0QS...X
P12TN792A0FF...X
ARIA STRUMENTI DALLA DISTRIBUZIONE
S P
ATM

DG001X C.P.I.	CA001A POMPA RILANCIO ACQUE OLEOSE	CA001B POMPA RILANCIO ACQUE OLEOSE	CA002A POMPA ALIMENTO FILTRO DYNASAND	CA002B POMPA ALIMENTO FILTRO DYNASAND	EF001X FILTRO DYNASAND	EF002X FILTRO A CARBONE ATTIVO			BC003X SERBATOIO DISEMULSIONANTE (DRENO 820)	BC004X SERBATOIO ANTI-CORROSIVO (DRENO 308E)	CA005X POMPA DISEMULSIONANTE	CA006X POMPA ANTI-CORROSIVO
DIM. 3000x2113x3000			Q = 50 m³/h		ø = 2500	ø = 2600			Q = 1 m³	Q = 1 m³	Q_{max} 11lt/h	Q_{max} 2lt/h
INT. N°96 PIATTI			H = 1.5 bar		H = 6850	H = 6000					H $_{max}$ 10 barg	H $_{max}$ 10 barg
DIM. 1500x1500					Sabbia 16 m³	Carbone attivo 16.7 m³						

00 05/04/11 FC PER COSTRUZIONE

REV. Rev.	DATA Date	SCOPO Scope	DESCRIZIONE DELLA REVISIONE Revision description	PREPARATO Prepared by	COLLABORAZIONI Cooperations	CONTROLLATO Checked by	APPROVATO Approved by	EMESSO Issued by
				CENCIONI			SCOTTONI	

CLIENTE Client
JOB No DOC No
PROGETTO Project: IMPIANTO DI TORREVALDALIGA NORD Trasformazione a Carbone
TITOLO Title: IMPIANTO DI DISOLEAZIONE UNIDRO
P&ID
DIVISIONE GEM
VALIDO PER LE SEZIONI Applic. to Section
SCALA Scale 1:50
DIS.N. Dwg No P12TN95243
FOGLIO Sheet 1 | SEGUE FG Add Sheet 1 | DI Of 1 | FORMATO Size A0 | TIPO EL. Dwg type D | DISC. Disc. J M
NOME FILE File name P12TN95243-00.dwg
SOSTITUITO DAL Replaced by dwg no
SEC. INDEX
Enel
Status: PER APPROVAZIONE For approval
Use: PER INFORMAZIONE For information
NON RICHIESTO Not required
SISTEMA System —

IL PRESENTE ELABORATO PROGETTUALE E' DI PROPRIETA' DI ENEL DIVISIONE GEM. E' FATTO DIVIETO A CHIUNQUE DI PROCEDERNE, IN QUALSIASI MODO ANCHE PARZIALE, LA REPRODUZIONE O LA CESSIONE A TERZI SENZA AVERNE OTTENUTA PREVENTIVA AUTORIZZAZIONE. RILASCIATO PER SOLO USO DA ENEL DIVISIONE GEM.
This design document is the property of ENEL DIVISIONE GEM. It is strictly forbidden to reproduce this document, in whole or in part, and to provide to others any related information, without previous written consent of ENEL DIVISIONE GEM.

SCALA PENNE
NORMA ISO